

Commission de suivi de site

RHODIA – SOLVAY

communes de Saint Léger de la Martinière
Melle et Pouffonds

**Bilan 2016 de l'inspection des
installations classées**

Réunion du 14 décembre 2017
Préfecture des Deux-Sèvres



Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

Bilan 2016 de l'inspection des installations classées

Ordre du jour de l'inspection du 8 novembre 2016 :

- **Suite de visite 2015**
- **Gestion des déchets**
- **Plan de modernisation**
- **Vulnérabilité aux coupures électriques**

Bilan de l'inspection : 16 remarques

Visite d'inspection du 8 novembre 2016

Suite de visite 2015

- **Fiches actions POI disponibles en salle de controle**
- **Gestion du risque foudre, validation par APAVE**
- **Réacteur K135 : Mesures d'épaisseur réalisées**
- **Fiche de vie « détection gaz » (précision seuils)**

Visite d'inspection du 8 novembre 2016

Gestion des déchets

- **Mise à jour des garanties financières**
mise en place d'un outil de suivi des déchets conditionnés (max fixé à 176 tonnes)
- **Refus de déchet (mise en place d'une procédure en cas de refus)**
- **Registre déchet (logiciel Tennaxia) conformité à l'AM du 29/02/12**

Visite d'inspection du 8 novembre 2016

Plan de modernisation

- **Liste des équipements soumis au plan de modernisation**
- **Constat de corrosion sur des équipements (goujons)
contrôle verticalité et liste transmise**

Visite d'inspection du 8 novembre 2016

Vulnérabilité aux coupures électriques

- **Stratégie de maintenance et de surveillance des installations en cas de coupure,**
- **Détection d'une fragilité ayant conduit à un plan d'action de la part de l'exploitant.**
- **Amélioration de sélectivité, remplacement d'équipements en cours avant fin 2017. Nouvelle campagne programmée pour 2018,**
- **Sécurité positive pour les mesures de maîtrise des risques. En cas de coupures, retrouve une position dite à sécurité positive.**

Merci de votre attention
QUESTIONS ?