

Commission de Suivi de Site

De Sangosse

commune de Saint Symphorien

Bilan 2016 de l'inspection des installations classées

Réunion du 6 septembre 2017



Visite d'inspection du 8 août 2016

Bilan de l'inspection : 5 remarques

Ordre du jour :

- examen des suites données à l'inspection de 2015,
- examen des mesures de maîtrise des risques (MMR) décrites dans l'étude de dangers,
- visite du site,
- Système de Gestion de la Sécurité (SGS),
- points divers (projet de modification des installations)

Nota : réunion de présentation à l'inspection des installations classées du projet d'extension du site le 20 juin 2016 (jour de la CSS 2016).

Visite d'inspection du 8 août 2016

Remarques relevées par l'inspection des installations classées	Réponses de l'exploitant du 30 septembre 2016
<p>Remarque 1 : l'exploitant n'a pas formalisé par écrit la nouvelle pratique consistant à fermer les portes coupes feu lors de la pause méridienne</p>	<p>Le mode opératoire de fermeture du site a été mis à jour en intégrant la fermeture des portes coupe feu le midi.</p>
<p>Remarque 2 : l'exploitant doit formaliser par écrit les engagements actés au titre de la sûreté.</p>	<p>Le préfet a été informé des actions décidées.</p>
<p>Remarque 3 : Le nouveau RIA présent sur le quai n'est pas opérationnel malgré son installation et sa mise en service. L'exploitant justifie de sa remise en état et de son référencement.</p>	<p>La vanne de raccordement du RIA sur le réseau était en position fermée, une sécurtité a été installée pour maintenir cette vanne ouverte en permanence.</p>
<p>Remarque 4 : suite au remplacement des détecteurs de fumée en cellule 1 contenant des sources ionisantes, justifier de leur élimination dans une installation agréée.</p>	<p>Les détecteurs contenant des sources ionisantes sont en cours de reprise. Le certificat de prise en charge sera communiqué une fois établi.</p>
<p>Remarque 5 : l'entreprise est concernée par la réalisation d'un audit énergétique. Justifier du dépôt de cet audit sur la plate-forme dédiée.</p>	<p>Le dépôt du rapport de l'audit énergétique a été effectué courant septembre 2016.</p>

***Merci de votre
attention***

Questions ?

