



# Commission de Suivi de Site

Les Bardys le 15 mars 2022

25/02/22



**PRIMAGAZ**

# Sommaire

1. Présentation du site
2. Bilan d'activités
3. Organisation – formations
4. Investissements
5. Audits et contrôles
6. Compte rendu des évènements et exercices



# 1 - Présentation du site

Le Relais-Vrac PRIMAGAZ est implanté sur la commune de SAINT-PRIEST-TAURION depuis plus de 50 ans. Le 1<sup>er</sup> arrêté préfectoral date du 19/08/1963.

Les activités du site sont :

- **Réception** de GPL (butane, propane) par camion (citerne et bouteilles)
- **Stockage** de propane en sphère aérienne
- **Stockage** de butane et propane en bouteilles
- **Chargement** de camions citernes et bouteilles



# 1 - Présentation du site

## Le site est composé de :

- ✓ 1 sphère aérienne de propane limitée à 290 m<sup>3</sup>
- ✓ Une zone dédiée au chargement/déchargement des camions-citernes (2 postes de chargement camion-citerne et 1 poste mixte chargement/déchargement de camion-citerne)
- ✓ Un bâtiment administratif

## Etude de dangers :

- ✓ Dernière mise à jour : juillet 2017



## 2 - Bilan d'activité

### ■ Activité Vrac - Volume 2021

- 6672 tonnes

- ✓ 952 camions chargés
- ✓ 304 camions déchargés



### ■ Activité Bouteilles - Volume 2021

- 2811 tonnes

- ✓ 1154 camions chargés
- ✓ 241 camions déchargés



## 3 - Organisation - Formations

### Organisation:

- Effectif permanent : 2 Exploitants Relais-Vrac

### Formation

- Sécurité : 2 personnes
- Pompiste: 1 personne
- POI : 1 personne
- Astreinte : 2 personnes
- Plan de prévention : 1 personne
- CACES : 1 personne

### Nombre d'intervenants extérieurs ayant suivi une formation sécurité : 42 personnes

- Accueil sécurité : 35 personnes
- Formation intervenants de sécurité : 7 personnes



## 4 - Investissements

Investissements 2021 dans le cadre de la réduction des risques :

Principaux investissements	Coût (€)
Rénovation sirène PPI	4000 €
Maintenance corrective et préventive des installations de sécurité	20500 €
<b>TOTAL</b>	<b>24 500 €</b>



# 5 - Audits et contrôles



## Audit ISO/SGS interne :

↳ les 06 et 07 décembre 2021

- ✓ Les actions et réponses aux NC ou remarques sont suivies sur site à travers un plan d'actions
- ✓ Lors des audits internes, l'auditeur examine toujours le CR de l'audit précédent et statue sur la clôture des actions

## Inspection DREAL :

↳ le 22 juin 2021





# 6 - Compte rendu des évènements et exercices

## Evènements en 2021 enregistrés dans la base « e-Sécurité »

### ✓ Presqu'accidents, incidents, accidents :

- Accident : 0
- Incident : 0
- Incident mineur : 0
- Presqu'accidents : 5
- Les presqu'accidents relevés sont des événements classés en gravité 0, qui correspondent à des alarmes signalant un défaut technique du matériel de détection.



Alarme ayant entraîné une mise en sécurité du site : 0 (HHO)

Aucun accident du travail



## 6 - Compte rendu des évènements et exercices

### **01 janvier – Presqu'accident**

Description :

Pression haute

Cause :

Défaut matériel

Action :

Ronde sur site, réarmement du site

Mise en sécurité du site :

Non

### **28 janvier – Presqu'accident**

Description :

Autre

Cause :

Dérive négative DG 22

Action :

Ronde et acquittement du défaut

Mise en sécurité du site :

Non

### **02 février – Presqu'accident**

Description :

Intrusion

Cause :

Chauffeur sur place (en avance)

Action :

Intervention de l'agent de sécurité

Mise en sécurité du site :

Non

### **23 mars – Presqu'accident**

Description :

Niveau bas

Cause :

Défaut de matériel

Action :

Ronde sur site et acquittement du défaut

Mise en sécurité du site :

Non



## 6 - Compte rendu des évènements et exercices

### 01 mai – Presqu'accident

Description :

Alarme technique

Cause :

Coupure EDF

Action :

Levée de doute, acquittement des défaut et remise en service

Mise en sécurité du site :

Non



## 6 - Compte rendu des évènements et exercices

### Mise à jour des plans de secours

- Dernière mise à jour du POI : mars 2020
- Dernière mise à jour du PPI : décembre 2019

### Exercices de sécurité effectués en 2021

- Exercices mensuels :
  - ✓ 11 exercices mensuels
- Exercices POI :
  - ✓ Exercice POI. Thème : *Fuite non enflammée en zone pomperie*



**Merci pour votre écoute**  
**Avez-vous des questions ?**