

DEPOT BUTAGAZ
DE BRIVE LA GAILLARDE
BILAN DE L'ACTIVITE 2020

A l'attention des membres du C.S.S

01

GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE



▶ AUCUNE SITUATION D'URGENCE EN 2020

Le site n'a connu aucune situation d'urgence ni aucun accident avec arrêt de travail.

Des exercices mensuels de mise en œuvre du Plan d'Opération Interne ont été réalisés.

02

SUIVI DU SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE



SUIVI DES OPERATIONS et des MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

Suivant notre procédure de création et de suivi, 3 fiches d'anomalies ont été émises :

- 1 faux contact sur une prise LARCO Camion
- 1 Pressostat de la « sphère au chômage » défectueux
- Lors d'un exercice, 1 vanne de maillage du réseau incendie ne pouvait se fermer - Réparation du démultiplicateur

03

FORMATION



Résultat à fin d'année 2020 :

Personnel BUTAGAZ :

Formations techniques :

1 formation a été réalisée sur les 1 prévues (100 %).

Formation sécurité :

2 formations ont été réalisées sur les 2 prévues (100 %).

Formation à la direction des secours :

1 formation a été réalisée sur 1 prévue (100 %).

Formation Sauveteur Secouriste du Travail

3 recyclage ont été réalisés sur 3 prévus (100 %)

Résultat à fin d'année 2020 :

Chauffeurs :

38 accueils sécurité / habilitation ont été dispensés

Entreprises extérieures :

44 accueils et formations sécurité ont été dispensés

05

GESTION DES RETOURS D'EXPERIENCE



Retour d'expérience national

- ▣ Le 4 décembre, journée sécurité annuelle nationale (thème : Résilience de Groupe)
- ▣ **Communications mensuelles** avec le personnel du site avec communication sécurité, bilan et synthèse des résultats HSSE nationaux de l'entreprise
- ▣ Communications régulière spécifiques HSSE transport avec les chauffeurs pour leur faire bénéficier des retours d'expérience de l'ensemble du territoire

06

GESTION DES MODIFICATIONS



Installations, procédés, produits

▶ **Investissement sécurité :**

Remplacement des Groupes Motopompe Incendie

07

MAITRISE DU RISQUE ET DES PROCÉDES



Maîtrise du risque

- ▶ Aucun incident / accident durant les phases de travaux

Maîtrise des procédés et de l'exploitation

- ▶ Mise en œuvre du programme de contrôle des Mesures de Maitrise de Risque
- ▶ Réalisation de 394 contrôles d'équipements liés aux Mesures de Maitrise de Risque

08

AUDITS ET VISITES D'INSPECTION





Audit du Système de Gestion de la Sécurité



Réalisé des 16 au 17 décembre 2020.
Bilan des 96 points contrôlés : 3 non-conformité mineure et 19 points d'amélioration identifiés et soldés.



Visites d'inspections de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (D.R.E.A.L)

Le 08 octobre 2020, madame DELAIRE inspectrice de la DREAL a réalisé une visite d'inspection qui a fait l'objet d'un rapport en date du 30 octobre 2020.
Cette inspection a donné lieu à la mise en place d'un plan d'actions correctives, dans lequel 1 non-conformité et 12 remarques ont été identifiées et soldées (Courrier de suivi de BUTAGAZ le 30/11/2020).