

DEPOT BUTAGAZ
DE BRIVE-LA-GAILLARDE
BILAN DE L'ACTIVITE 2022

A l'attention des membres du C.S.S

01

GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE



▶ AUCUNE SITUATION D'URGENCE EN 2022

Le site n'a connu aucune situation d'urgence, ni aucun accident avec arrêt de travail.

02

SUIVI DU SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE



SUIVI DES OPERATIONS et des MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

Suivant notre procédure, des fiches d'anomalies ont été émises sur les équipements ci-après :

- Deux détections gaz.
- La lame vibrante (niveau très haut) de la sphère PR1.
- La sirène sonore du site.

Ces anomalies ont toutes été corrigées.

Pour chacune, un mode de marche équivalent a été mis en œuvre, afin d'assurer la sécurité du site.

03

FORMATION



Résultat à fin d'année 2022 :

1 seule formation sécurité planifiée sur 2022 et réalisée.

05

GESTION DES RETOURS D'EXPERIENCE



Retour d'expérience national

- ▣ Le 20 septembre: journée sécurité annuelle nationale
(thème : en matière de sécurité, le changement c'est tout le temps)
- ▣ Communications mensuelles avec le personnel du site avec communication sécurité, bilan et synthèse des résultats HSSE nationaux de l'entreprise
- ▣ Communications bimensuelles spécifiques HSSE transport avec les chauffeurs pour leur faire bénéficier des retours d'expérience de l'ensemble du territoire

06

GESTION DES MODIFICATIONS



Installations, procédés, produits

▣ Amélioration de la sécurité du site et maintenance des équipements :

- ✓ Remplacement du détecteur linéaire de chaleur de la sphère PR1
- ✓ Remplacement de la lame vibrante de la sphère PR1

▣ Modification organisationnelle :

- ✓ Absence prolongée du chef de dépôt Christophe PRINCE
- ✓ Détachement régulier sur le site de Brive, de l'Adjoint au Chef d'Unité d'Exploitation du centre emplisseur de Rognac (13)

07

MAITRISE DU RISQUE ET DES PROCÉDES



Maîtrise du risque

- ▶ Aucun incident / accident durant les phases de travaux

Maîtrise des procédés et de l'exploitation

- ▶ Mise en œuvre du programme de contrôle des Mesures de Maitrise de Risque
- ▶ Réalisation de 714 contrôles d'équipements liés aux Mesures de Maitrise de Risque

08

AUDITS ET VISITES D'INSPECTION





Audit du Système de Gestion de la Sécurité



Le 18 novembre 2022

Bilan des 91 points contrôlés : 7 non-conformité et 9 points d'amélioration, tous identifiés et soldés.



Visites d'inspections de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (D.R.E.A.L)

Le 29 novembre 2022

Avis et conclusion: 7 SDMS ont été identifiées et soldées.